



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ
Πληροφορίες: Νικόλαος Σταφυλοπάτης
Τηλέφωνο: 6978006465
FAX: 2428078715
Email: nickos@stafilopatis.gr

Νέα Αγχίαλος:30/10/2019

Αριθμ. Πρωτ.:92142

ΕΠΕΙΓΟΝ – ΑΜΕΣΟ

Προς: ΔΕΥΑΜΒ

Κωνσταντά 141

Υπ' όψιν: Γκογκινούδη Τριαντάφυλλου

Κοιν: Αντιδήμαρχο Λοιπών Περιφερειακών
Ενοτήτων
κ. Μιχαήλ Καπουρνιώτη

ΘΕΜΑ:«Εσωτερική επισκευή των τοιχωμάτων του Υδατόπυργου, εγκατάσταση φίλτρου και περίφραξη του εξωτερικού χώρου του».

Αγαπητέ κ Γκογκινούδη,

Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας και για λόγους δημόσιας υγείας, θερμά παρακαλώ για τις επείγουσες/άμεσες ενέργειες σας σχετικά με:

A) Την επισκευή των εσωτερικών τοιχωμάτων του Υδατόπυργου, καθώς υπάρχουν σημεία όπου το σκυρόδεμα είναι σαθρό και ο οπλισμός (μπετόβεργες) έρχονται σε επαφή με το πόσιμο νερό

B) Εγκατάσταση φίλτρου

Λόγω κοπής της σωλήνας (που υπάρχει στον πυθμένα του Υδατόπυργου) που διοχετεύει το νερό στο δίκτυο του Χωριού, στο ίδιο επίπεδο με τον πυθμένα, πλέον δεν υπάρχει στάθμη ασφαλείας, με αποτέλεσμα οποιοσδήποτε ακαθαρσίες υπάρχουν εντός της δεξαμενής να περνάνε στο δίκτυο ύδρευσης
Κρίνεται απαραίτητη και επείγουσα η εγκατάσταση ανάλογου φίλτρου

Γ) Περίφραξη του προαύλιου χώρου για την αποφυγή δολιοφθορών αλλά και κλοπής νερού

Θερμή παράκληση για επείγουσες ενέργειες σας το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία

Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Ο

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ